

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานบริการบำรุงรักษาศูนย์สารสนเทศ (Data Center) ของสถาบันฯ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 520,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 1 ส.ค. 2559
เป็นเงิน 520,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายมนตรี จินดาหลวง

มนตรี จินดาหลวง



คุณลักษณะเฉพาะของงานบริการบำรุงรักษาศูนย์สารสนเทศ (Data Center)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ข้อมูลความต้องการ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของศูนย์สารสนเทศ (Data Center) ดังรายการต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน นับจากรับงานในสัญญา

1.1 อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น Symmetra PX หมายเลขเครื่อง (S/N) PD1110160025

1.2 อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ยี่ห้อ APC รุ่น InRow SC ACSC101 จำนวน 3 ชุด ได้แก่ หมายเลขเครื่อง (S/N) UK1111111625 UK1111111670 และ UK1111111684

1.3 อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศ ยี่ห้อ APC รุ่น InfraStruXure Central Basic AP9465 หมายเลขเครื่อง (S/N) FA1028650532

1.4 อุปกรณ์ควบคุมศูนย์สารสนเทศ ยี่ห้อ APC รุ่น NetBotz Rack Monitor 550 หมายเลขเครื่อง (S/N) QA1112180443

1.5 กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ APC รุ่น NetBotz Camera Pod 160 จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หมายเลขเครื่อง (S/N) QA1106180044 และ QA1106180068

1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ยี่ห้อ APC รุ่น 24 Port 10/100 Ethernet

2. คุณลักษณะเฉพาะ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เสนอราคา” ต้องดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของศูนย์สารสนเทศซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อุปกรณ์” ตามรายการดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

2.1 การให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ตลอดจนแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความเหมาะสมของปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

2.1.1 การให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ

2.1.2 การให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) รวมถึงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นๆ

2.2 การตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ ณ สำนักงานของสถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

กมลชน เสงี่ยม

2.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปกรณ์ขัดข้องหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุด ผู้เสนอราคาต้องเข้ามาแก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ณ สำนักงานของสถาบันฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง หลังจากที่
ได้รับแจ้งปัญหา และรายงานผลการแก้ไขให้สถาบันฯ ทราบภายใน 24 ชั่วโมง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1 สิงหาคม 2559

สมสัน วัฒนกุล